Hodnoty kvality pitnej vody vybraných ukazovateľov

Ukazovateľ	pH	dusičnany	celková tvrdosť	železo	mangán
Limitné hodnoty-jednotka	**6,5 - 9,5**	**50,0 mg/l**	**1,1-5,0 mmol/l**	**0,2 mg/l**	**50 µg/l**

Vodný zdroj

Komárno	7.63	3.55	1.9	<0,01	<5
Čífčov - Trávnik	8.16	<0,5	1.2	0.16	67.1
Modrany	7.87	2.11	3.4	0.54	88
Mudroňovo	7.59	49.7	3.8	<0.01	<5
Violín	8.29	<0,046	0.78	0.18	46.4

Aktualizované k 30.09.2026