

Hodnoty kvality pitnej vody vybraných ukazovateľov

Ukazovateľ	pH	dušičnany	celková tvrdosť	železo	mangán
------------	----	-----------	-----------------	--------	--------

Limitné hodnoty-jednotka	6,5 - 9,5	50,0 mg/l	1,1-5,0 mmol/l	0,2 mg/l	50 µg/l
--------------------------	-----------	-----------	----------------	----------	---------

Vodný zdroj

Komárno	7,72	5,91	1,7	<0.010	<5.0
Číčov - Trávník	8,06	0,06	1,2	0,061	48
Modrany	7,52	3,21	3	<0.010	<5.0
Mudroňovo	7,59	49,8	3,4	<0.010	<5.0
Violín	8,00	<0.5	0,71	0,22	48,3

Aktualizované k 31.10.2022