

Hodnoty kvality pitnej vody vybraných ukazovateľov

Ukazovateľ	pH	dušičnany	celková tvrdosť	železo	mangán
------------	----	-----------	-----------------	--------	--------

Limitné hodnoty-jednotka	6,5 - 9,5	50,0 mg/l	1,1-5,0 mmol/l	0,2 mg/l	50 µg/l
--------------------------	-----------	-----------	----------------	----------	---------

Vodný zdroj

Komárno	7,87	4	1,9	<0.010	<5
Číčov - Trávník	7,91	<0.5	1,3	0,17	58,7
Modrany	7,56	1,37	3,4	<0.010	19,1
Mudroňovo	7,71	49,1	3,4	<0.010	<5.0
Violín	8,10	<0.5	0,78	0,21	50

Aktualizované k 31.08.2023