



KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno

IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK 2020 159 735

Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10148/N

Oznámenie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne po vykonaných kontrolných analýzach vzoriek odoberatej vody v obci Číčov vydal rozhodnutím zo dňa 29.11.2018 zákaz používania vody z verejného vodovodu ako pitnej, nakoľko nie je zdravotne bezpečná do doby prijatia nápravných opatrení a preukázania ich účinnosti.

KOMVaK Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. na základe uvedeného rozhodnutia prijala nasledovné opatrenia:

1. Kontrola chodu čerpacej stanice pitnej vody – vykonaná dňa 29.11.2018 (opakovane o 11.00 hod.) bez závad na čerpacej technike a chlóravacom zariadení
2. Zvýšenie dávkovania dezinfekčného prostriedku do distribuovanej vody od 29.11.2018 – 11.00 hod.
3. Zabezpečené preplachy vodovodnej siete v obci Číčov
4. Zabezpečené náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternou.
5. Následné kontrolné odbery vody na ČS surovej pred úpravou, po úprave a v distribučnej sieti v 49. týždni.
6. Kontrolné odbery v rozsahu minimálnom a úplnom realizované v mesiaci október podľa schváleného harmonogramu nepreukázali žiadne zvýšenie hodnôt znečistenia mikrobiologických, ani fyzikálno - chemických parametrov podľa platnej legislatívy.
7. Pre podozrenie z kontaminácie zdroja pitnej vody pre obce Číčov a Trávnik, spoločnosť podáva trestné oznámenie na neznámeho páchatel'a z dôvodu podozrenia ohrozenia verejného zdravia a majetku.


Mgr. Patrik Ruman
generálny riaditeľ spoločnosti

KOMVaK - 2 -
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

so sídlom: E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020159735
Reg.: Okresný súd Nitra, odd. Sa, vložka 10148/N



KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno

IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK 2020 159 735

Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10148/N

OKRESNÁ PROKURATURA
KOMÁRNO
- 1 -
30 - 11 - 2018
Okresná prokuratúra
Pohraničná 6
94501 Komárno
Hodina: 12,40 krát: 1
Počet príloh: 1 Prevzal: M
Číslo záznamu: Číslo spisu: M

OSOBNĚ PODANÉ

Váš list č. / zo dňa

Naše číslo:
488 / 2018

Vybavuje/linka:
Mgr. Meisel
035/3214014

Komárno
30.11.2018

Vec: Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu

V zmysle § 196 ods. 1 Trestného poriadku, týmto podávame trestné oznámenie na neznámeho páchatel'a pre podozrenie zo spáchania trestného činu kontaminácie podzemných vôd aplikáciou tuhých a tekutých hnojív do pôdy v II. Ochranom pásme vodného zdroja. Týmto máme za to, že neznámy páchatel' porušil § 300 § 301 § 303 podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a/alebo iného trestného činu, ktorého znaky skutkovej podstaty boli naplnené nižšie uvedeným konaním resp. nekonaním.

Dňa 29.11.2018 nám bolo telefonicky oznámené regionálnym úradom verejného zdravotníctva, že vykonanými kontrolnými analýzami vzoriek zo dňa 26.11.2018 odobratej vody v obci Čičov boli zistené prekročené mikrobiologické parametre ukazovateľov kvality pitnej vody a to konkrétne pre prekročenú najvyššiu medznú hodnotu ukazovateľa enterokoky a prekročenú medznú hodnotu ukazovateľa koliformné baktérie.

Máme za to, že tieto zistenia môžu byť následkom nezodpovednej a nekontrolovanej činnosti poľnohospodárov v oblasti ochranného pásma vodného zdroja medzi obcami Trávnik a Čičov (viď. obrázok prílohy č.1)

Na základe týchto zistení bolo rozhodnutím vydaný zákaz používania vody z verejného vodovodu ako pitnej do doby prijatia nápravných opatrení a preukázania ich účinnosti.

Nami odoberané vzorky vody podľa platného harmonogramu odberu vzoriek dna 3.10.2018 v minimálnom a úplnom rozsahu spĺňajú parametre vyhlášky MZ SR pre pitnú vodu podľa vyhlášky č.247/2017.

Ku pravdepodobnej kontaminácií došlo v čase niekedy medzi nami odobranými vzorkami 3.10.2018 a poslednými odobranými vzorkami zo dňa 26.11.2018.

KOMVaK - 2 -
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
so sídlom: E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020159735
Reg.: Okresný súd Nitra, odd. Sa, vložka 10148/N
Mgr. Patrik R u m a n
generálny riaditeľ spoločnosti

Príloha: 1x Informácie z mapy

☎ ++421/35 – 7731 073 Fax ++421/35 - 7731 074

e mail. sekretariat@komvak.sk