

1/ Stacionárny kondenzačný kotol s originálnym príslušenstvom - na zemný plyn

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj		
1	kondenzačný kotol na zemný plyn so sáľavým horákom MatriX Viessmann VITOCROSSAL 200 , typ CM2, men.tep.výkon 74-370kW pri 80/60°C s dotykovou kotlovou reguláciou Vitotronic 100, typ CC1E						
			CM20494	1	ks		
2	rozšírenie reg. pre napojenie na nadriadený systém	EA1	7452091	1	ks		
3	sada protihlukových nastaviteľných nôh kotla		7205721	1	ks		
4	plynový filter	Rp 1 1/2"	7731600	1	ks		
5	tyčová armatúra s manometrom		7425839	1	ks		
6	redukcia	G 11/2 - G11/4	7501954	1	ks		
7	poistný ventil	G 11/4, 4bar	7452612	1	ks		
8	obmedzovač maximálneho tlaku	typ BCP3H, 0 až 6bar	7438025	1	ks		
9	obmedzovač minimálneho tlaku	typ BCP3L, 0 až 6bar	7438030	1	ks		
10	obmedzovač stavu vody		9529050	1	ks		
11	konektorový adaptér pre externé bezpečnostné zariadenia		7164404	1	ks		
12	sada náhradných opatrení namiesto expanzného hrca		Z009429	1	ks		
13	membránová expanzná nádoba strieborná	H80, 6bar	7938088	1	ks		
14	ventil s klobúčikom pre expanznú nádobu	R 1	9565673	1	ks		
15	obehové čerpadlo	Grundfos Magna1 100-80F 230V	7335353	1	ks		
16	škrtiaca klapka	DN100, kvs 520m ³ /h, 5bar	7011350	1	ks		
17	motor pre škrtiacu klapku	230V, 3-bodová gerulácia	7975932	1	ks		

2/ Materiál - stacionárny liatinový kotol s originálnym príslušenstvom - s horákom na bioplyn

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj		
18	kotlové teleso trojáhového liatinového kotla Viessmann VITOROND 200 , typ VD2A, men.tep.výkon 160kW		7247986	1	ks		
19	vysokoučinná tepelná izolácia kotla s oplechovaním	typ VD2A, 160kW	7454046	1	ks		
20	podstavec pre kotol		7247997	1	ks		
21	sada protihlukových nastaviteľných nôh kotla		7205721	1	ks		
22	doska horáka	VD2A	7248004	1	ks		
23	vrtanie otvoru pre horák s upevňovacími otvormi		820154	1	ks		
24	plynový horák	weishaupt, typ WG30K/1-C, ZM	7199384	1	ks		
25	základňa pre kotlovú reguláciu	typ E	7745556	1	ks		
26	kotlová regulácia pre prevádzku s modul.horákom	Vitotronic 100, typ CC1E	7748600	1	ks		
27	kódovacia zástrčka regulácie	1020:02	7555009	1	ks		
28	rozšírenie reg. pre napojenie na nadriadený systém	EA1	7452091	1	ks		
29	ponomý snímač teploty	NTC 10kOhm, I=5800	7544848	3	ks		
30	pripojovacia sada kotla		7248001	1	ks		
31	obmedzovač stavu vody		9529050	1	ks		
32	ochrana spiatočky s čerpadlom		ZK00935	1	ks		
33	membránový vysokovýkonný poistný ventil	G 3/4, 6bar	9548199	1	ks		
34	membránová expanzná nádoba strieborná	H50, 6bar	7938086	1	ks		
35	ventil s klobúčikom pre expanznú nádobu	R 3/4	9572213	1	ks		
36	škrtiaca klapka	DN100, kvs 520m ³ /h, 5bar	7011350	1	ks		
37	motor pre škrtiacu klapku	230V, 3-bodová gerulácia	7975932	1	ks		

3/ Strojová časť kotolne, armatúry, potrubie

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj	jc bez DPH	cena bez DPH
38	odkalovač s vodorovnou prírubovou prípojkou	Spirotrap DN125	9556608	1	ks		

39	uzatváracia klapka medzi prírubová	DN100, PN6	7011350	8	ks
40	uzatváracia klapka medzi prírubová	ZF DN100, PN16	1 4219 14	30	ks
41	filter v tvare Y s prírubami	DN100, PN16	4 4111 83	2	ks
42	príruba krková	DN100/108, STN 13 1229, PN6		8	ks
43	príruba krková	DN100/108, STN 13 1229, PN16		28	ks
44	spojovací materiál pre prírubové spoje vrátane tesnení			1	kpl
45	automatický odzdušňovací ventil	Pneumatex ZUT 25	7890525	4	ks
46	vypúšťací guľový kohút	KFE Simplex, DN 15	7663174	8	ks
47	kondenzačná smyčka pre tlakomer			6	ks
48	trojcestný kohút tlakomerový			6	ks
49	membránový tlakomer kalibrovaný	0-1 MPa		6	ks
50	núra oceleová bezšvíková závitová	DN 50-100		1	kpl
51	závesný pozinkovaný systém vrátane hmoždínok a skrutiek			1	kpl
52	tepelná izolácia potrubia - kaučuk	Amaflex AF-A		1	kpl
53	technické plyny, zvarovací drát			1	kpl

4/ Materiál - odvod kondenzátu, doplňovanie vykurovacieho systému - zdravotníka

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj		
54	neutralizačné zariadenie	GENO-Neutra V N-70	7441823	1	ks		
55	neutralizačný granulát	8kg	9521702	1	ks		
56	kanalizačné potrubie pre odvod kondenzátu				1	kpl	
57	zostava expanzného automatu s úpravou vody	EDZ-3-CV750-NSC-14-DČ1	33800010	1	ks		
58	regeneračná soľ	25kg	7419725	3	ks		
59	tester na stanovenie tvrdosti vody	Aquatest TH	7440915	1	ks		
60	guľový kohút na pitnú vodu	Globo D, DN 25	0670-04.000	1	ks		
61	filter so spätným preplachom	Grünbeck BOXER RX DN25	101515	1	ks		
62	plastové potrubie pre napojenie doplňovacieho zariadenia				1	kpl	
63	závesný pozinkovaný systém vrátane hmoždínok a skrutiek				1	kpl	

5/ Materiál - odvod spalín

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj	jc bez DPH	cena bez DPH
64	neroz. jednoplášťová vložka komínového prieduchu	φ 200			1	kpl	
65	nerozový izolovaný odvod spalín od kotla	φ 200			1	kpl	
66	neroz. jednoplášťová vložka komínového prieduchu	φ 250			1	kpl	
67	nerozový izolovaný odvod spalín od kotla	φ 250			1	kpl	

6/ Montáž a režijné náklady

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj		
1	demontáž existujúcich kotlov a strojného vybavenia kotolne a strojovne						
2	montáž dvojice plynových kotlov do celku s hydraulickým prepojením montáž závesného systému rozvodov napojenie kaskády kotlov na hydraulický vyrovnávač tlakov montáž zabezpečovacích zariadení kotlov náter rozvodov montáž tepelnej izolácie rozvodov preplach systému, tlaková skúška						
3	montáž odvodu kondenzátu a neutralizačného zariadenia montáž zostavy expanzného automatu a doplňovacieho zariadenia vykurovacieho systému						

preplach systému, tlaková skúška	
4 montáž odvodu spalín vložkovaním existujúcich komínových priechodov	
5 montáž regulácie plynových kotlov	
obhliadka pred uvedením do prevádzky	1 ks
uvedenie do prevádzky kotla Vitocrossal 200 s horákom Matrix	1 ks
uvedenie do prevádzky kotla Vitorond 200 bez horáka	1 ks
uvedenie do prevádzky horáka weishaupt	1 ks
uvedenie do prevádzky expanzného automatu	1 ks
cestovné náklady servisného technika	100 km

7/ Projekčné náklady, revízie a úradné skúšky

pč.	názov	označenie	obj. č.	mn	mj		
1	projektová dokumentácia skutočného prevedenia						
	- zameranie a zakreslenie dispozície / schémy						
	- ústredné vykurovanie / kotolňa						
	- plynoinštalácia						
2	revízna správa plynu					1	ks
	správa o odbornej prehliadke plynových zariadení					2	ks
	správa o odbornej prehliadke tlakových nádob					2	ks
	1.úradná skúška tlakových nádob					2	ks
	revízna správa komínov					2	ks



Výzva na predkladanie cenových ponúk

1. Spoločnosť:

Názov: KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.,
So sídlom: E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sa,
vložka č. 10148/N
Zastúpená: predstavenstvom a.s.
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Patrik Ruman – generálny riaditeľ spoločnosti
IČO: 36537870
DIČ: 2020159735
IČ DPH: SK2020159735
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK54 0900 0000 0051 3938 9607
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Ternovszká
Telefón: 035/ 3214013
Email: katarina.ternovszka@komvak.sk

2. Druh zákazky: Stavebné práce

3. Názov predmetu zákazky:

„Odstránenie havarijného stavu kotolne ČOV Komárno – výmena, vrátane súvisiacich prác a dodávok kotlov“

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom stavebných prác je výmena strojového zariadenia a kotlov kotolne ČOV Komárno z dôvodu havarijného stavu. Prehliadku súčasného stavu je možné vykonať po telefonickej dohode s Norbert Österreicher, mobil: 0908/573 894. Súčasťou cenovej ponuky je aj spracovanie odborných prehliadok a skúšok predmetnej VTZ a plán skutočného prevedenia. Cenová ponuka sa zasiela v zmysle priloženého výkazu-výmer.

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

150 000 € bez DPH

6. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková suma v Eur bez DPH.

7. Rozdelenie predmetu obstarávania:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

8. Predkladanie ponúk:

- lehota na predkladanie ponúk je do 12.04.2024 do 13:00 osobne v sídle spoločnosti na adrese: KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,

a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno alebo e-mailom na katarina.ternovszka@komvak.sk.

- po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmych chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.

9. Podmienky pre uchádzačov:

- doklad o oprávnení podnikateľ na daný predmet zákazky.

10. Obsah ponuky:

- základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné údaje,
- ponúknutá cenu za predmet zákazky,
- ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme.

11. Podmienky financovania:

Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na účet dodávateľa so splatnosťou 30 dní od odovzdania diela.

12. Forma právneho vzťahu medzi obstarávateľom a dodávateľom:

Zmluva o dielo. Zmluva bude s úspešným uchádzačom uzavretá do 15 dní od vyhodnotenia.

13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

- uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho ponuky,
- ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní a neúspešnosti ich cenovej ponuky.

14. Doplnujúce informácie:

- Spoločnosť určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky s DPH.
- Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Komárne, dňa 03.04.2024

Mgr. Patrik Ruman v.r.
generálny riaditeľ spoločnosti